

C SK

SK - Vyhlásenie zhody

Dolupodpísaný zástupca výrobcu: HERZ Armaturen, GmbH, Richard-Strauss--Straße 22, A – 1230 Wien
Rakúsko

výrobne: HERZ Armaturen, GmbH, Richard-Strauss--Straße 22, A – 1230 Wien, Rakúsko

týmto vyhlasuje, že výrobky: **VENTILY VYKUROVACÍCH TELIES S PRÍSLUŠENSTVOM**
Špecifikácia jednotlivých variantov:

Regulátor teploty „HERZ Termostat“, typ.č.: 7201, 7202, 7235, 7260, 7262, 7420, 7421, 7430, 7460, 9200,
9201, 9230, 9260, 9330, 9340, 9342, 9345, 9348, 93509352, 9355, 9358, 9421, 9430, 9460, 9860, 9861.

Termostatický radiátorový ventil HERZ:

- priamy, typ.č. 7523, 7623, 7633, 7637, 7723, 7727, 7733, 7737, 7923, 8477, 8577.
- rohový, typ.č. 3734 7524, 7624, 7638, 7724, 7736, 7738.
- axiálny, typ.č. 7628, 7648, 7718, 7728, 7742, 7748.
- uhlový rohový, typ.č. 7645, 7646, 7658, 7659, 7745, 7746, 7758, 7759.

Ventil do spiatocky: - priamy, typ.č. 3723, 3733, 3737, 3741, 3761, 3923, 3937.
- rohový, typ.č. 3420, 3421, 3724, 3742, 3748, 3762, 3924, 3942, 3948.

Regulačné radiátorové ventily s prednastavením: - priamy, typ.č. 5523, 5537, 6823, 6833, 6837.
- rohový, typ.č. 5524, 5548, 6824, 6848.

Pripájacia sústava HERZ 2000, typ.č. 6330, 7173, 7174, 7175, 7176, 7187, 7189, 7788, 7789.

Pripájacia sústava HERZ 3000, typ.č. 3041, 3042, 3061, 3062, 3066, 3166, 3437, 3448, 3466, 3691, 3692,
3693, 3694, 3766, 3791, 3792, 3793, 3794.

Troj a štvorcestné ventily, typ.č. 5151, 7151, 7650, 7688, 7745, 7746, 7761, 7765, 7767, 7768, 7783, 7784,
7786, 7834, 8100.

Pripájacie diely, typ.č. 6206, 6209, 6210, 6211, 6213, 6218, 6219, 6220, 6221, 6235, 6236, 6240, 6241,
6248.

Príslušenstvo: kľúče, typ.č.: 6600, 6615, 6616, 6618, 6625, 6630, 6639, 6640, 6680, 6800, 6807, 6808,
6809, 6810, 6819, 6890, 7780, 7781, 9554.
náhradné diely, typ.č.: 3001, 3002, 3091, 3093, 3095, 3192, 3197, 3292, 3295, 6226, 6228,
6229, 6249, 6301, 6302, 6304, 6310, 6329, 6365, 6367, 6376, 6379,
6390, 6391, 6398, 6501, 6503, 6510, 6512, 6700, 6701, 6702, 6710.
ostatné, typ.č.: 100, 256, 1001, 3003, 3004, 3010, 3011, 3404, 4144, 4145, 6222, 6242, 6313,
6333, 6357, 6362, 6822, 7000, 7555, 9102, 9551, 9552, 9553, 9596, 9597, 9598, 9599.

sú v zhode s ustanoveniami zákona č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, ak sú

zabudované v súlade s návodom na montáž, a že sa na výrobky a ich výrobu uplatňujú tieto normy a predpisy:

STN EN 215: 2005 – Termostatické radiátorové ventily. Požiadavky a skúšobné metódy
STN 13 7300: 1967 - PARNÉ UZAVIERACIE VENTILY A POSÚUVAČE, Technické predpisy

V rámci počítačových skúšok typu sa overili:

Vlastnosť	Číslo správy o počítačových skúškach a odkaz na autorizovanú osobu S03/06/0014/4201/SC zo dňa 6.7.2006 1)
Konštrukcia a vyhotovenie	
Tesnosť	
Prevádzkové vlastnosti	
Pevnosť a nepriepustnosť	
Mechanické vlastnosti	

Opis výrobku a účel a spôsob použitia v stavbe:

Uzavieracie a regulačné armatúry pre plynulú reguláciu v rozvodoch systémov teplovodného vykurovania do max. prac. pretlaku 1,0 MPa a teploty 120 °C.

Názov a adresa autorizovanej osoby :

1) Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p., Krajinská cesta 2929/9, 921 24 Piešťany, číslo autorizácie SK03

Meno: GERHARD GLINZELER

Funkcia: GESCHÄFTSFÜHRER

Dátum: 17.8.2006

podpis

